



**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение**
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»

Телефон 8 (81378) 237-08
E-mail: mou_sosh_7@mail.ru

02.12.2021 № 543

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на **оказание услуг по техническому Обслуживанию (ТО) объектового оборудования системы передачи тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации с охраняемых объектов на Центральный Пункт Связи, расположенный на территории 52 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 13.12.2021 года направить на адрес электронной почты mou_sosh_7@mail.ru предложения условий и цены оказания услуг по техническому Обслуживанию (ТО) объектового оборудования системы передачи тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации (Приложение № 1).

Срок оказания услуг: с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения обязательств сторон по договору.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт подрядчика за счёт средств местного бюджета – бюджет муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания МБОУ «СОШ № 7» документа о приемке.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий МБОУ «СОШ № 7»: Гаврилова Ольга Сергеевна, номер телефона (81378) 237-08, e-mail: mou_sosh_7@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств МБОУ «СОШ № 7».

Приложение: Техническое задание на 2 (двух) листах.

Заместитель директора по АХЧ



И.Б. Егорова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Техническое Обслуживание (ТО) объектового оборудования системы передачи тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации с охраняемых объектов на Центральный Пункт Связи, расположенный на территории 52 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области

ТО включает в себя:

- плановое техническое обслуживание в соответствии с перечнем услуг по плановому техническому обслуживанию;
- внеплановое техническое обслуживание по заявкам Заказчика в случаях поступления ложных сигналов тревоги, поломки, отказа аппаратуры, ликвидации последствий различных воздействий на обслуживаемые системы;
- планово-предупредительный осмотр с целью поддержания работоспособного состояния всех обслуживаемых систем;
- услуги по техническому сопровождению.

Работы на объектах должны выполняться организацией:

- имеющей действующую лицензию «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 04 мая 2011г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», выданной МЧС России, с перечнем разрешенных видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности.
- имеющей право и возможность на осуществление и контроль круглосуточного мониторинга, объектовых станций, установленных на территории и объектах Заказчика.
- имеющий действующий договор на оказание абонентских услуг по технической поддержке оборудования;

Техническое обслуживание приемно-передаточного устройства системы передачи извещений включает в себя:

- круглосуточный мониторинг систем безопасности;
- получение и обработку сигналов о состоянии противопожарных систем;
- оперативную передачу тревожных сообщений от противопожарных систем Заказчика на круглосуточную диспетчерскую в Центральный Пункт Связи, расположенный на территории 52 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области;
- принудительный запуск системы АПС от пожарных извещателей для проверки прохождения сигнала – 1 раз в 3 месяц;
- проверка разъемов соединения антенны – 1 раз в месяц;
- проверка и контроль разъемов и шлейфов системы – 1 раз в месяц;
- отправка тестовых сигналов на диспетчерскую службу – 1 раз в месяц;
- планово-предупредительный осмотр блоков системы – 1 раз в месяц;
- обеспечение прохождения тревожного сигнала от объектовой станции в Центральный Пункт Связи, расположенный на территории 52 ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области;
- мониторинг, обработка и передача данных о возгорании по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения без участия персонала учреждения;
- автоматизированный вызов сил подразделений Федеральной противопожарной службы на объект Заказчика.

Периодичность проведения обслуживания:

Ежемесячно до 25 числа каждого месяца. Кроме этого отдельно оговаривается перечень операций по обслуживанию и ремонту. Порядок и частота выполнения ТО, представляющего собой комплекс различных профилактических мероприятий, регламентируется СНиП и ГОСТами, а также инструкцией завода-изготовителя.

Внеплановое обслуживание проводится в случае частого получения ложных сигналов от датчиков или полного отказа системы, а также для восстановления работоспособности оборудования после устранения агрессивного воздействия окружающей среды. Для этого требуется получение заявки от заказчика на выполнение профилактических работ.

Условия оказания услуг:

Заказчик обеспечивает корректную работу установленной на объектах систем. Заказчик обеспечивает свободный доступ к обслуживаемому оборудованию специалистам Исполнителя, согласно согласованного списка, для выполнения ими работ, определенных настоящим Техническим заданием. Исполнитель не несет ответственности за неисправность обслуживаемых систем, принадлежащего Заказчику, в случае невыполнения пользователями требований эксплуатационной документации на оборудование. Заказчик обязан оказывать помощь в осуществлении технического обслуживания систем, в ряде предоставления технических средств и механизмов для осуществления работ (лестницы, стремянки, подъемники).

Все изменения в настройку систем автоматической пожарной сигнализации вносятся только Исполнителем, по письменной заявке от Заказчика, если другое не оговорено в Контракте.

Заказчик оплачивает стоимость приборов, запасных частей, источников резервного питания (батарейки, аккумуляторные батареи и пр), вышедших из строя в процессе эксплуатации, а также выработавшие свой ресурс по отдельно оформленным договорам. Работа по замене вышедшего из строя оборудования входит в стоимость технического обслуживания, без дополнительной платы, за исключением случаев приобретения оборудования Заказчиком у третьих лиц.

Заказчик имеет право запросить у Исполнителя ежемесячную выписку по ложным срабатываниям и неисправностям. Исполнитель в свою очередь обязан в 5 (пяти) дневный срок направить ответ на запрос на электронную почту Заказчика.

Техническое обслуживание (ТО) должно обеспечивать:

- предупреждение преждевременного износа и изменения электрических параметров за пределы установленных норм;
- проведение обследования слаботочных систем с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта, замены и модернизации оборудования;
- ведение эксплуатационной, технической документации (журнал регистрации работ на ТО, графиков ежемесячного ТО, схемы и пр.).

Заместитель директора по АХЧ



И.Б. Егорова